

## Rozdelenie kúpeľne podľa zón a nároky na vlastnosti svietidiel.

- Zóna 0 Interiér vane a sprchy, kde sa môže udržiavať voda. Vyžaduje bezpečné napätie max 12V a krytie IP X7.
- Zóna 1 Priestor nad zónou 0 do výšky 2,25m. Minimálne krytie IP X4, nízke napätie, napájače SELV umiestnené v zóne 3.
- Zóna 2 Priestor 60cm okolo zóny 1 do výšky 2,25m. Krytie IP X4, SELV zariadenia v zóne 3.
- Zóna 3 Krytie nie je vyžadované. Nedoporučujeme však svietidlá s odkrytými svetelnými zdrojmi zdola.

